

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ – Београд, ул.Светозара Марковића бр.56

Јавна набавка: Д-30/18 Потрошни материјал -3.Партија

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР
„БЕОГРАД“

Бр. 3436

20.06.2018 год

БЕОГРАД, Светозара Марковића 56

На основу члана 63, став 3 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/15) , Комисија за јавну набавку у отвореном поступку набавке добара Потрошни материјал -3.Партија, број набавке : Д-30/18, на захтев заинтересованог лица ,даје следећа :

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА

конкурсне документације Д-30/18. Партија 3.

ЗАХТЕВ :

Da li se za partiju 3, zatvaraci za vrata zahteva da zatvaraci vrata budu u skladu sa EU normom 1154, ili mogu da se ponude i kineski automati koji nemaju eu normu en 1154 ?"

ODGOVOR: Za oba automata se u opisu navodi ekvivalent Diplomat što znači da ponuđeni automati treba da po kvalitetu i standardu budu približni automatima Diplomat proizvođača IPM. S obzirom da ovaj tip automata nosi oznaku norme EN 1154 podrazumeva se da i automati koji budu ponuđeni u ovoj javnoj nabavci treba da ispunjavaju ovu normu.

"U vezi vaseg odgovora od 14.06.2018 da je nosivost automata od 120 i 160 kg no da vam ona nije znacjana, morate znati da su zatvaraci velicine 4 predvidjeni za vrata tezine do 80 kg, dok su zatvaraci velicine 5 predvidjeni za tezinu vrata do 100 kg (EU norma 1154). Molimo vas za konkretan odgovor."

ОДГОВОР: Када смо припремали описе за аутомате водили смо рачуна где се ти аутомати уграђују.С обзиром да нијдна врата на која се ти аутомати уграђују нису тежа од 40 кг,опет понављамо да нам носивост аутомата није битна већ њихова величина тј. димензије нити тежина представља одлучујући фактор у овој набавци.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

je

