

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“, ул. Светозара Марковића бр.56

На основу члана 63, став 3 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” 124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке за прибављање добара: **ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ партија 7 Сијалице и светиљке, број ЈН Д-30/18, обликован по партијама, на захтев заинтересованог лица, даје следећа:**

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
конкурсне документације ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
партија 7 Сијалице и светиљке
број ЈН Д-30/18

Питање

Молимо за додатна појашњења тражених добара за набавку ЈН Д-30/18, за партију 7, и то:

1. С обзиром да није јасно наведено, молимо за појашњење које модел грла се захтева за артикал под редним бројем 8. - Компактна флуо сијалица са савијеним дуплим или тродуплим тубама 11W.?
2. Да ли могуће понудити боју светла 3500К уместо 4000К за артикле под редним бројем 9. и 10.?
3. Да ли се ставке под редним бројевима 13. и 14. испоручују у комплекту са изворима светла?
4. Молимо за више информација о типу светиљке који се захтева за ставку под редним бројем 15.- Надкреветна светиљка класе I E2740W и да ли је могуће погледати узорак тражене светиљке?
5. Да ли је могуће погледати узорак светиљке под редним бројем 27. - ЛЕД светиљка са прекидацем, надкреветна, минимум 1x6W, обртна у једној оси?

Одговор

1. За Наручиоца није од значаја да ли је артикл под редним бројем **8**, са савијеним дуплим или тродуплим тубама. Напомињемо да је тип грла за наведену флуо сијалицу E 27.
2. Наручилац је за артикле под редним бројем **9. и 10.** тражио температуру боју **од 4000К**, тако да заинтересована лица не могу понудити нижу температуру боје од наведене, односно од 4000К.
3. У техничким карактеристикама за артикле под редним бројем **13. и 14.** Наручилац није тражио да се испоручују у комплекту са изворима светлости. Тражене су светиљке без извора светлости, односно без сијалица
4. Позиција **15. Надкреветна светиљка, класе I, E2740W** - у питању је обична-класична светиљка која се уграђује изнад кревета причвршћивањем на зид или полицу изнад кревета са фасунгом тј. типом грла E27 за сијалице било ког типа (инкадесцентне, флуоресцентне или ЛЕД, а то је већ избор Наручиоца). Увид у узорак светиљке под редним бројем 15. није предвиђен конкурсном документацијом.

5. Увид у узорак артикла, под редним бројем 27. Лед светиљка са прекидачем, надкреветна, минимум 1x6W, наручилац није предвидео конкурсном документацијом



Објавити:

-Порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца – www.sc.rs

Доставити:

- Одељењу за јавне набавке,
- Комисија за јавне набавке,
- а/а