

**УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“, ул. Светозара Марковића бр.56**

На основу члана 63, став 3 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” 124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке за прибављање добара: **ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ партија 6. Осигурачи, прекидачи, утикачи и партија 8. Пригушнице и тастери, број ЈН Д-30/18, обликован по партијама, на захтев заинтересованог лица, даје следећа:**

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  
конкурсне документације ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  
партија 6. Осигурачи, прекидачи, утикачи и партија 8. Пригушнице и тастери  
број ЈН Д-30/18**

У тендерској документацији коју сте објавили на Порталу јавних набавки за јавну набавку Потрошни материјал број Д-30/18 наишли смо на одређене недоумице.

**Партија број 6.**

**1. Питање:**

- Под редним бројевима 12, 13, 39, 40 – каблови, да ли је довољно да се достави по 10-20 цм кабла као узорак, да не бисмо секли метар кабла који по поврату узорка не бисмо могли искористити нити продати?

**1. Одговор:**

За позиције 12., 13., 39. и 40., понуђачи као узорак могу доставити по парче кабла. Комисија за јавну набавку ће на основу тако достављених узорака, утврдити све потребне карактеристике кабла. Дужина у метрима је дата као јединица мере, да би понуђачи тако формулисали цену за тај производ.

**2. Питање:**

- Под редним бројевима 26, 27 и 28 – везице, да ли може као узорак да се достави паковање везица, да не бисмо отварали паковања?

**2. Одговор**

Понуђачи за наведене позиције, као узорак могу доставити паковање везица.

**Партија број 8.**

**1. Питање:**

- Ставка под редним бројем 3. Носач грла тип Т26, шта означава, да ли 26 означава пречник цеви?

**1. Одговор:**

Ознака 26 представља пречник флуо цеви

**2. Питање:**

- Ставка под редним бројем 7, опис цеви у питањима на порталу јавних набавки сте мењали неколико пута, у задњој промени коју сте објавили, ако је исправна, онда не постоји разлика између позиција 7 и 8?

**2. Одговор:**

Постоји разлика између позиција 7. и 8., само је у конкурсној документацији, за позицију 8., пропуштено да се наведе тип грла. За позицију 8. тражи се сијалица са типом грла E27.



**Објавити:**

-Порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца – [www.sc.rs](http://www.sc.rs)

**Доставити:**

-Одељењу за јавне набавке,  
-Комисија за јавне набавке,  
-а/а